



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 356-ТФЛ

Управление Роспотребнадзора по
Тамбовской области

09 октября

(место выдачи предписания)

Мною, Горбачевой Александрой Андреевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАДОУ «Детский сад
«Светлячок» по адресам: 392543, Тамбовская область, Тамбовский район, п.
Комсомолец, Центральная ул, 46; 392547, Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Селезни, Центральная ул, 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»

Приложение №7 (табл. 2) при анализе накопительной ведомости за август
отмечается невыполнение суточных норм следующих продуктов в саду возрастной
категории 1-3 года: мясо (72%), рыба (28%), молоко свежее (12%), сметана (28%),
кондитерские изделия (17%), сок (20%); возрастная категория 3-7 лет: мясо (67%),
рыба (11%), сметана (27%), фрукты свежие (20%), сок (17%).

Корпус №1 (п. Комсомолец)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

✓ П. 2.2.4. Покрытие подходов и дорожек на территории детского сада с
дефектами.

✓ П. 2.4.6.2. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых
продуктов не цельнометаллические, с дефектами.

✓ П.2.7.2. Оконные рамы в группах на первом этаже ветхие. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

✓ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:
таб.б.2. При расстановке кроватей в спальнях не соблюдается интервал 30 см. между изголовьями.

Корпус №2 (с. Селезни)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

✓ П. 2.2.4. Покрытие порогов при входе детского сада с дефектами.

П. 2.5.3. Стены и потолки в помещениях групп детского сада и в медицинском кабинете имеют дефекты и повреждения.

✓ П.2.7.2. Оконные рамы в коридоре на первом этаже ветхие. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Среднесуточные наборы пищевой продукции выполнять в соответствии с таблицей 2 приложения 7 требований СанПиН 2.3./2.4.3590-20 в срок до **20.12.2023 г.** ✓
- ✓ 2. Провести ремонт асфальтового покрытия детского сада в 1 корпусе и ремонт порогов при входе детского сада в 1 корпусе в срок до **25.09.2024 г.**
- ✓ 3. Заменить производственные столы на пищеблоке на цельнометаллические в корпусе 1 в срок до **25.09.2024 г.**
4. Заменить оконные рамы в группах на первом этаже 1 корпуса и в коридоре на первом этаже 2 корпуса в срок до **25.09.2024 г.**
5. Обеспечить соблюдение интервала при расстановке кроватей в срок до **20.12.2023 г.**
6. Провести ремонт стен и потолков в помещениях групп детского сада и в медицинском кабинете в срок до **25.09.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на администрацию МАДОУ «Детский сад «Светлячок»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5

тел./факс 47-27-88 89158639446

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20 декабря 2023 г. и 25 сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области



А.А. Горбачева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 10 2023 г.



(подпись)

Чиглова С.Т.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: